

Данный проект демонстрирует пример управления ПЛК с ОС WinCE с помощью команд, формируемых в Codesys. Для разработки проекта использована среда Codesys 3.5.16 patch 4 и установочный пакет компонентов для модулей RealLab! CoDeSys Windows CE package.

В данном проекте перевод переменной `timStart` в `TRUE` запустит таймер на 10 секунд. По истечении этого интервала времени с помощью функции `SysProcessCreate` библиотеки `SysProcess Implementation` на ПЛК с ОС WinCE запускается сначала `Command Prompt` (интерпретатор командной строки) и затем в нем выполняется команда перезагрузки ОС:

```
/C update.exe /rc
```