

пер. Биржевой Спуск, 8  
г. Таганрог, 347900, Ростовская обл.,  
Тел.: +7 (495) 26-66-700  
e-mail: info@reallab.ru,  
http://www.reallab.ru

Исх. № 39 от 27.03.2023

«О замене модуля NL-8CS»

### Уважаемые партнеры и коллеги!

Обращаем Ваше внимание, что с 21.03.2023 вместо выпускаемого ранее устройства NL-8CS доступны для заказа обновленные модули токовых шунтов NL-8CS-125, NL-16CS-125, NLS-8CS-100, NL-16CS-100, NLS-8CS-125, NLS-16CS-125:

Название модуля	Количество каналов	Тип каналов	Сопротивление шунтов
NL-8CS <b>снят с производства</b>	8	одиночные (с общим проводом)	125 Ом
<b>NL-8CS-125</b>	8	дифференциальные (независимые)	125 Ом
<b>NL-16CS-125</b> (рекомендуется использовать вместо NL-8CS)	16	одиночные (с общим проводом)	125 Ом
<b>NLS-8CS-100</b>	8	дифференциальные (независимые)	100 Ом (для модулей NLS-8AI-Ethernet)
<b>NL-16CS-100</b>	16	одиночные (с общим проводом)	100 Ом (для модулей NLS-8AI-Ethernet)
<b>NLS-8CS-125</b>	8	дифференциальные (независимые)	125 Ом
<b>NLS-16CS-125</b>	16	одиночные (с общим проводом)	125 Ом

Просим Вас учитывать обновленные характеристики устройств при формировании заказа.

С уважением,  
Директор НИЛ АП, ООО



Климков Д. А.