

Исх. № 15738 от 14. февраля 2018

НИЛ АП, ООО

Директору
Климкову Д.А.

Касательно опытной эксплуатации
устройств RealLab!

Биржевой Спуск, 8, г. Таганрог, 347900,
Россия, тел.: (8634) 47-70-40, 47-70-44,
e-mail: info@rlda.ru vsokinsky@rlda.ru

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Настоящим письмом сообщаем, что завершена опытная эксплуатация устройств Вашего производства:

1. Повторитель интерфейса RS-485 «NL-485C-3» - 1 шт.;
2. Преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485 «NL-232C» - 1 шт.

Произведено тестирование данных устройств в лабораторных условиях с последующей установкой одного устройства в опытную эксплуатацию для гальваноразвязки информационных цепей реклоузера TER_Rec15_A1.

Спустя три месяца после ввода оборудования в эксплуатацию осуществлено повторное тестирование работоспособности. Устройства работают исправно, замечаний нет.

По результатам опытной эксплуатации, вышеуказанные устройства могут быть рекомендованы к установке в шкафы управления реклоузеров 6-35кВ, производимых нашей компанией. Данные устройства обеспечивают повышение уровня локализации продукта, а так же снижение стоимости решения.

Фото установленного оборудования в эксплуатации приведено в Приложении 1.

Технический директор
ООО «Таврида Электрик»



С.В.Бензорук

Исполнитель:
Д. С. Смирнов
+7(495)995-25-25 (+1096)
+7(915)185-58-14
smds@tavrida.ru